

График проведения технического обслуживания

Январь	Февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
23.01.2023г	13.02.2023г	13.03.2023г	10.04.2023г	15.05.2023г	12.06.2023г	17.07.2023г	14.08.2023г	11.09.2023г	16.10.2023г	13.11.2023г	11.12.2023г
31.01.2023г	13.02.2023г	16.03.2023г	14.04.2023г	19.05.2023г	16.06.2023г	21.07.2023г	18.08.2023г	15.09.2023г	20.10.2023г	17.11.2023г	15.12.2023г

ТОО «OPS-ZOOM» БИН 180340012069


ИНН KZ516017321000000172 в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKZZKX Kbe 17

г.Кокшетау, пр. Н.Мухоморова 2К/10

тел: 87162311640

Зам.директ



АКТ
техническое обслуживание

26.04 2023 года

Комиссия в составе

Поставщик - ТОО «OPS-ZOOM»

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

с. Саярское
(указать населённый пункт и учебное заведение)

Представитель заказчика _____

Составили настоящий акт в том, что система автоматической пожарной сигнализации в помещениях, находится в работоспособном состоянии, проведено обслуживание.

АПС в исправном состоянии

Работа по техническому обслуживанию проводится ТОО «OPS-ZOOM» в лице

Амибаев А.А. согласно Договор №44 от «20» января 2023 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

Представитель заказчика _____

Бектабаев Е.А.

Поставщик: Зам директора ТОО «OPS-ZOOM» _____

Торгаутов Ж.Т.



Регламент

по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации

Перечень работ	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.	Ежемесячно
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе	Ежемесячно
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	Ежемесячно
Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)	Ежемесячно
Профилактические работы	Ежемесячно
Проверка работоспособности системы	Ежемесячно
Проверка и ремонт «кнопок» и слаботочных линий подающих сигнал «тревога»	Ежемесячно
Диагностика усилителей речевого оповещения	Ежемесячно

Зам. директора ООО «OPS-ZOOM»



Горгулов Ж.Т.